



'ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ'

നമ്പർ.ഇ-5913/2019

ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം
ഫയർ റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ്, കൊല്ലം-690 001

തീയതി: 15-07-2019

ഫോൺ നമ്പർ -0474 2748101

Email : adoklm.frs@kerala.gov.in

ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ
കൊല്ലം

The Manager
Vidyarambham Central School
Venga(PO),Mynagappally , Kollam

സർ,

വിഷയം:- ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ് കൊല്ലം- ഫയർ സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് -സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:- 1) ജി.ഒ (പി)നം.81/2017/എൽ.എസ്.ജി.ഡി, തീയതി:31.10.2017.
2) ജി.ഒ (പി)നം.82/2017/എൽ.എസ്.ജി.ഡി, തീയതി:31.10.2017.

.....

കേരളാ പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളും കേരളാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളും യഥാക്രമം സൂചന (1) ലെയും സൂചന (2) ലെയും ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം ഭേദഗതി ചെയ്തതിൽ കേരളാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണച്ചട്ടങ്ങൾ 54(4എ)/കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണച്ചട്ടങ്ങൾ 56(5) എന്നിവ പ്രകാരം 1000 ച.മീ.അടിത്തറ വിസ്തീർണ്ണം കവിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കം 15 മീറ്റർ കവിയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ സംഗതിയിൽ മാത്രമേ ഈ വകുപ്പിന്റെ എൻ.ഒ.സി നൽകേണ്ടതുള്ളൂ.

താങ്കളുടെ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചതിൽ കെട്ടിടം 1000മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ താഴെ അടിത്തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ളതും 15 മീറ്ററിൽ താഴെ ഉയരമുള്ളതും ആണെന്ന് കാണുന്നു. ആയതിനാൽ ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും എൻ.ഒ.സി നൽകേണ്ടതല്ലാത്തതാകുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ
ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ്
കൊല്ലം

